

Для руководства охраняемых организаций

В порядке информирования и для руководства в практической деятельности, сообщаем Вам, что постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1885 внесены изменения в «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Указанные изменения вступили в силу с 01.03.2023 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2022 г. N 1885

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые **изменения**, которые вносятся в **Правила** противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593; N 23, ст. 4041).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением **пункта 29** изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2022 г. N 1885

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В **пункте 2**:

- а) **абзац первый** после слов "в здании, помещении" дополнить словами ", на территории";
- б) **абзац четвертый** изложить в следующей редакции:

"В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых

земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях."

2. **Дополнить** пунктом 2(1) следующего содержания:

"2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации."

3. В **абзаце втором пункта 3** слова "программам дополнительного профессионального образования" заменить словами "дополнительным профессиональным программам".

4. В **пункте 10** слова ", с указанием линий связи пожарной сигнализации" исключить.

5. **Пункт 14** изложить в следующей редакции:

"14. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)."

6. В **пункте 16**:

а) **подпункт "б"** изложить в следующей редакции:

"б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;"

б) **подпункт "г"** после слов "на окнах" дополнить словом "подвалов";

в) в **подпункте "е"** слова "размещение инженерных коммуникаций и оборудования" заменить словами "размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов";

г) **подпункт "ж"** признать утратившим силу;

д) **подпункт "к"** изложить в следующей редакции:

"к) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;"

7. **Подпункт "б" пункта 17** после слов "испытаний пожарных лестниц," дополнить словом "металлических".

8. **Дополнить** пунктом 17(1) следующего содержания:

"17(1). Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты."

9. **Абзац второй пункта 18** изложить в следующей редакции:

"Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей."

10. Предложение второе **абзаца седьмого пункта 21** после слов "стен и потолков," дополнить

словами "выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2)".

11. **Пункт 24** признать утратившим силу.

12. **Абзацы первый и второй пункта 26** изложить в следующей редакции:

"26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану."

13. **Подпункт "б" пункта 27** изложить в следующей редакции:

"б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямых, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;"

14. **Пункт 28** изложить в следующей редакции:

"28. Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности."

15. **Пункт 29** признать утратившим силу.

16. В **пункте 32** слово "отключенными" заменить словами "не отключенными".

17. В **пункте 35**:

а) в **подпункте "д"** слово "электрические" исключить;

б) **подпункт "ж"** изложить в следующей редакции:

"ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;"

18. В **подпункте "а" пункта 40** слова ", а также газовым оборудованием, не прошедшим техническое обслуживание в установленном порядке" исключить.

19. В **абзаце первом пункта 43** слова "с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты" исключить.

20. В **пункте 48**:

а) **абзац второй** изложить в следующей редакции:

"Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.";

б) **абзац третий** после слов "к источникам" дополнить словом "наружного".

21. В **пункте 50**:

а) **абзац первый** изложить в следующей редакции:

"50. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации

систем противопожарной защиты.";

б) в абзаце втором слова "к пожарному крану" заменить словами "к пожарному клапану пожарного крана".

22. В абзаце первом пункта 55 слова "средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" заменить словами "систем противопожарной защиты".

23. В пункте 63:

а) в абзаце третьем цифры "1,5" заменить цифрами "1,4";

б) абзацы седьмой и девятый признать утратившими силу.

24. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

"66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия."

25. В пункте 70:

а) цифры "0,5" заменить цифрами "1,4";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры."

26. Абзац четвертый пункта 71 после слов "видео- и" дополнить словом "(или)".

27. В абзаце первом пункта 74 цифры "1,5" заменить цифрами "1,4".

28. Абзац первый пункта 75 изложить в следующей редакции:

"75. Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях."

КонсультантПлюс: примечание.

П. 29 вступает в силу с 01.03.2024.

29. В пункте 78:

а) абзац второй дополнить словами ", за исключением печей непрерывного действия";

б) абзац третий признать утратившим силу.

30. Дополнить пунктом 85(1) следующего содержания:

"85(1). В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели."

31. Пункт 95 после слов "сценической коробки," дополнить словами "планшета сцены,".

32. В пункте 103:

а) в подпункте "г" слова "для наполнения воздушных шаров и для других целей" исключить;

б) подпункт "д" признать утратившим силу.

33. Абзац второй пункта 104 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности".

34. В подпункте "в" пункта 305 слова "железнодорожный транспорт" заменить словом "вагоны".

35. В пункте 315 слово "проектом" заменить словами "в проектной документации".

36. **Пункт 316** дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия допускается применение неинвентарных неметаллических лесов, обработанных огнезащитным составом не ниже второй группы огнезащитной эффективности."

37. В **пункте 318**:

а) в предложении втором:

слова "должен быть обеспечен контроль места производства работ" заменить словами "должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ";

цифру "4" заменить цифрой "2";

б) **дополнить** абзацем следующего содержания:

"При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения."

38. В **пункте 323** слово "проектом" заменить словами "проектной документацией".

39. В **пункте 363**:

а) цифру "4" заменить цифрой "2";

б) **дополнить** абзацем следующего содержания:

"При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения."

40. В **пункте 388** слово "проектом" заменить словами "проектной документацией".

41. **Пункт 393** дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии)."

42. В предложении первом **абзаца второго пункта 410** слова "Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются" заменить словами "Тип пожарных щитов определяется".

43. **Пункт 411** признать утратившим силу.

44. **Абзац четвертый пункта 412** признать утратившим силу.

45. В **абзаце четвертом пункта 415** слова "сорными растениями и (или)" исключить.

46. В **пункте 417** слова "исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах" исключить.

47. В **абзаце шестом пункта 421** слово "закрытой" исключить.

48. В **абзаце первом пункта 441** слова "I - III класса" заменить словами "II - III класса".

49. В **пункте 442**:

а) в **абзаце первом** слова ", за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий," исключить;

б) **подпункт "а"** изложить в следующей редакции:

"а) в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;"

в) **подпункт "в"** признать утратившим силу.

50. **Пункт 450** изложить в следующей редакции:

"450. Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения подлежит утверждению организатором такого мероприятия."

51. **Приложение N 1** к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

**НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕНΟΣНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ И КЛАССА ПОЖАРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага
А, Б, В1 - В4	А	3А
	В	70В
	С	3А, 70В, С или 70В, С
	Д	Д
	Е	55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е
Г, Д	А	2А
	В	55В
	С	2А, 55В, С или 55В, С
	Д	Д
	Е	55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е
Общественные здания	А	2А
	В	55В
	С	2А, 55В, С или 55В, С
	Е	55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.

3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества."

52. В [позиции](#), касающейся Г, Д, в графе "Категория помещения по пожарной и

взрывопожарной опасности" приложения N 2 к указанным Правилам слова "Г, Д" заменить словом "Г".

53. В приложении N 3 к указанным Правилам в **позиции**, касающейся вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров, слова "2-(34В, С, Е)" заменить словами "1-(34В, С, Е)", слова "2-(2А, 55В, С, Е)" заменить словами "1-(2А, 55В, С, Е)".

54. В **приложении N 4** к указанным Правилам:

а) **подпункт "б" пункта 2** дополнить предложением следующего содержания: "При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.";

б) **пункт 3** изложить в следующей редакции:

"3. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.";

в) **пункт 5** изложить в следующей редакции:

"5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.".
